

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-й, т. 54-06-28, mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УИД и ПР
(наименование органа государственного надзора)

656006г. Барнаул, ул. Малахова, 169 т. 50-53-35, 46-63-39@mail.ru

г. Барнаул

(место составления акта)

«19» февраля 2018г.

(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 47

По адресу / адресам: г. Барнаул, ул. Смородиновая, 18Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 47 от «02» февраля 2018 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документальная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 269"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения юридического лица: 656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смородиновая,

18Б; Наименование и место нахождения объекта защиты: здание, помещения и территория,

детского сада расположенные по адресу: 656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смородиновая,

18Б; Правообладатель объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №269"

Дата и время проведения проверки:

« 12 » февраля 20 18 г.

с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

« 19 » февраля 20 17 г.

с « 11 » час. «00» мин. до « 12 » час. «00» мин. Продолжительность « 01 » час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 02 » рабочих дня, « 03 » часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

заведующий Резинкина Светлана Александровна

09 час. 05 мин. « 02 » февраля 2018 г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

№ от « » г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Колесников Виталий Евгеньевич – Старший инспектор отделения по Индустриальному району ТО
НД и ПР № 1 УИД и ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должность лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, инициалы, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа (их) аккредитации, выданного(их) свидетельств)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий Резинкина Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должность лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самозанятной организации и (в случае проведения проверки члена самозанятной
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- На Объекте защиты количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (кроме спальных помещений), не менее 75 дБА (фактически – 48 дБА); для спальных помещений не менее 70 дБА (фактически – 58 дБА) (п.61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 4.3, 4.8. СП 3.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173)
- Расстояния между дымовыми не адресными пожарными извещателями, а также Расстояния между дымовыми не адресными пожарными извещателями в помещениях шириной менее 3 м, извещателями и стенами не соответствуют требованиям пожарной безопасности (коридор первого этажа) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 54, ч.6 ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.4.1 таблица 13.3, п.13.3.10, п.14.1, СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175)
- Диаметр медных жил проводов пожарной сигнализации менее 0,5 мм. (фактически – без исполнения) (в месте размещения контрольно-приемного прибора) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.15.12, п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175)
- При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (фактически – 0,1м) (в месте размещения контрольно-приемного прибора) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 п.13.15.15, СП5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175)
- В защищаемых помещениях (выделенной части помещения) установлено по одному автоматическому пожарному извещателю (коридор ведущий к западной лестничной клетке 1 эт.) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.1 п.13.3.2, п.13.3.8, п.13.3.9, СП 5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175)
- Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 54, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175)
- Расход воздуха вытяжной противодымной вентиляции меньше нормативного значения (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.21 СП 7.13130.2013 утв. пр. МЧС России от 21 февраля 2013 года № 116)
- Избыточное давление в тамбур-шлюзе на входе в цокольный этаж превышает нормативное значение (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. б) п. 7.16 СП 7.13130.2013 утв. пр. МЧС России от 21 февраля 2013 года № 116)

- Подача наружного воздуха при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена не в нижнюю, а в верхнюю часть помещений (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г; ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. к) п. 7.14 СП 7.13130.2013 утв. пр. МЧС России от 21 февраля 2013 года № 116)

- На объекте защиты внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров (п.55, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 табл. 3 СП 10.13130.2009 утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

«Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 47 / 1 / 1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.02.18 г.; Протокол № 34 от 19.02.2018; протоколы технических измерений противопожарных систем от 12.02.2018.


Подпись лиц
проводивших проверку:
«19» февраля 2018 г.
М.П.Н.

Колесников Виталий Евгеньевич – Старший инспектор
отделения по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД
и ПР ГУ МЧС России по АК

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Резинкина Александра Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица),
проводившего проверку)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547) Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)